

Warszawa, dnia 11.02.2015 r.

## Wykonawcy

ZTM.NPZ.NPZ1.2210.30 2015.MKO

### Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 6/2015 na zaprojektowanie i wykonanie dwóch dźwigów osobowych w al. Komisji Edukacji Narodowej na terenie Dzielnicy Ursynów

W związku z zapytaniem Wykonawcy w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie - działając zgodnie z art. 38 ust. 2 cyt. ustawy - uprzejmie wyjaśnia:


#### Pytanie 1:

Zwracam się z prośbą o uszczegółowienie zapisu w jakiej konkretnie klasie (wg. której normy) wykonania antywandalowego Zamawiający życzy sobie wykonanie dźwigów. W Rozdziale V Programu Funkcjonalno Użytkowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ jest jedynie zapis o wykonaniu antywandalicznym bez określenia dokładnej klasy czy też normy.

#### Odpowiedź:

Wszystkie wymagania Zamawiającego co do drzwi opisane zostały w SIWZ (teleskopowe szklane o wymiarach 1000 x 2100, pokryte folią antygraffiti, wyposażone w kurtynę świetlną, antywandaliczne).

**Zamawiający jednocześnie informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.**

  
DYREKTOR  
Zarządu Transportu Miejskiego  
Wiesław Witek