

Warszawa, dnia 24.03.2015 r.

Wykonawcy

ZTM-NPZ-NPZ1-2210-*118*-2015/ADA

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 18/2015 na wykonanie remontu WC na stacji A3 Imielin I linii Metra w Warszawie

W związku z zapytaniem Wykonawcy w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie - działając zgodnie z art. 38 ust. 2 cyt. ustawy - uprzejmie wyjaśnia:

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie założeń projektowych w/g rys E02 system "zajęte" - brak opisu działania.

Odpowiedź:

W łazienkach dla niepełnosprawnych należy zainstalować system przyzywowy umożliwiający wezwanie pomocy przez osobę znajdującą się w toalecie. Do wezwania pomocy służy włącznik pociągowy. Do sygnalizacji wezwania pomocy służy lampka czerwona zlokalizowana na zew. łazienki. Druga lampka sygnalizuje skasowanie alarmu przy pomocy kasownika znajdującego się przy drzwiach do pomieszczenia.

Należy przewidzieć możliwość doprowadzenia sygnału wezwania do pomieszczenia, w którym jest stały nadzór osób zdolnych do udzielenia pomocy poszkodowanemu, czyli do pom. obsługi lub do dyżurnego stacji.

Lampka Z2 (w/g rys E02 system "zajęte"), sygnalizująca zajętość pomieszczenia dla niepełnosprawnych jest wymagana. Gdy osoba podejżdza pod wejście główne do sanitariatów jest informowana czy kabina jest wolna czy zajęta.

Zamawiający jednocześnie informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

DYREKTOR
Zarządu Transportu Miejskiego

Wiesław Witek