

Przewidywany harmonogram prac na lata 2017-2018												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
SSP1	X	X		X	X		X	X		X	X	
SSP3			X						X			X
SSP12						X						
SO6 D+H			X									
SO12 D+H									X			
SO6 MCR			X						X			
KON12						X						
Bid						X						
P.POŻ12												
ZH B1	X	X		X	X		X	X		X	X	
ZH B3						X						X
ZH B6			X						X			
ZH IC1	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
ZH IC12												
ZH BEL6			X						X			
HiW12												
Gas12												
WYL12												
IBP24		X							X			X

Legenda:

SSP1 - miesięczna obsługa tech. Systemu Sygnalizacji Pożaru na 4 obiektach (Węzeł Kom. Młociny, P+R Metro Wilanowska, przejście podziemne Dw. Gdański, Dw. Wschodni)

- SSP3 - kwartalna obsługa tech. Systemu Sygnalizacji Pożaru na 4 obiektach (Węzeł Kom. Młociny, P+R Metro Wilanowska, przejście podziemne Dw. Gdański, Dw. Wschodni)
- SSP12 - roczna obsługa tech. Systemu Sygnalizacji Pożaru na 4 obiektach (Węzeł Kom. Młociny, P+R Metro Wilanowska, przejście podziemne Dw. Gdański, Dw. Wschodni)
- SO6 D+H - półroczna obsługa tech. Systemu Oddymiania urządzeń na bazie centrali D+H na 3 obiektach (Węzeł Kom. Młociny, P+R Metro Wilanowska, P+R Ursus Niedźwiadek)
- SO12 D+H - roczna obsługa tech. Systemu Oddymiania urządzeń na bazie centrali D+H na 3 obiektach (Węzeł Kom. Młociny, P+R Metro Wilanowska, P+R Ursus Niedźwiadek)
- SO6 MCR - półroczna obsługa tech. Systemu Oddymiania urządzeń na bazie centrali Mercor na 3 obiektach (Węzeł Kom. Młociny, P+R Metro Marymont, Metro Stokłosy)
- KON12 - roczna obsługa tech. Systemu KONTRON na terenie Węzła Kom. Młociny
- B i D P.POŻ12 - roczna obsługa tech. bram i drzwi przeciwpożarowych na 7 obiektach (Węzeł Kom. Młociny, P+R Metro Marymont, P+R Metro Wilanowska, przejście podziemne Dw. Gdański, P+R al. Krakowska, P+R Ursus Niedźwiadek, P+R Metro Stokłosy)
- ZH B1 - miesięczna obsługa tech. zestawu hydroforowego firmy Brtosz na 2 obiektach (P+R Metro Marymont, P+R Al. Krakowska)
- ZH B3 - kwartalna obsługa tech. zestawu hydroforowego firmy Brtosz na 2 obiektach (P+R Metro Marymont, P+R Al. Krakowska)
- ZH B6 - półroczna obsługa tech. zestawu hydroforowego firmy Brtosz na 2 obiektach (P+R Metro Marymont, P+R Al. Krakowska)
- ZH IC1 - miesięczna obsługa tech. zestawu hydroforowego firmy Instalcompact na 4 obiektach (Węzeł Kom. Młociny, P+R Ursus Niedźwiadek, przejście podziemne Dw. Gdański, Metro Stokłosy)
- ZH IC12 - roczna obsługa tech. zestawu hydroforowego firmy Instalcompact na 4 obiektach (Węzeł Kom. Młociny, P+R Ursus Niedźwiadek, przejście podziemne Dw. Gdański, Metro Stokłosy)
- ZH BEL 6 - półroczna obsługa tech. zestawu hydroforowego firmy Bel System na terenie P+R Metro Wilanowska
- HiW12 - roczna konserwacja hydrantów i instalacji wodociągowych na 9 obiektach (Węzeł Kom. Młociny, P+R Metro Marymont P+R Metro Wilanowska, P+R Metro Ursynów, P+R Al. Krakowska, P+R Ursus Niedźwiadek, Pętla Autobusowa „Dw. Wschodni”, przejście podziemne „Dw. Gdański”, Metro Stokłosy).
- WYŁ12 - roczna kontrola przeciwpożarowych wyłączników prądu na 9 obiektach (Węzeł Kom. Młociny, P+R Metro Marymont P+R Metro Wilanowska, P+R Al. Krakowska, P+R Połczyńska, P+R Ursus Niedźwiadek, Pętla Autobusowa „Dw. Wschodni”, przejście podziemne „Dw. Gdański”, Metro Stokłosy).
- Gas12 - roczna konserwacja gaśnic na wszystkich obiektach objętych Przedmiotem Zamówienia.
- IBP24- wykonanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego