



## ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa, tel. 22 459 41 00, faks. 22 459 42 43  
ztm@ztm.waw.pl, www.ztm.waw.pl

ZTM-FZ.2610.324.2018.KNO

Warszawa, dnia 17.05.2018r.

### Sz. Wykonawcy

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 41/2018 na oznakowanie krawędzi schodów w postaci żółtych nakładek antypoślizgowych na wszystkich stacjach I linii metra**

Zamawiający, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, działając na podstawie rozdziału III pkt 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej w skrócie: „SIWZ”), udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do treści SIWZ:

**Pytanie 1:**

Mamy pytanie dotyczące montażu listw.

Jeden z producentów zaleca aby listwy montowane były mechanicznie co 1mb oprócz montażu na klej .

Czy zamawiający przyjmuje taką formę montażu ?

Moje obawy wynikają z tego iż czas pracy 1.00-5.00 spowoduje ,że montaż wyłącznie na klej będzie niewystarczający aby klej związał i był trwały.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga aby listwy były mocowane mechanicznie, jednak może się tak zdarzyć, że miejscowo ze względu na ukształtowanie nawierzchni będzie to konieczne. Również mocowania mechaniczne mogą wynikać z uwarunkowań technologicznych stawianych przez producenta listew, wówczas należy to przewidzieć w kwocie oferty.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.**

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Dyrektor Planu Ekonomiczno-Finansowego  
Zarządu Transportu Miejskiego  
Katarzyna Strzegowska